




Typ. Det. W1




Typ. Det. W2




Typ. Det. W3




Typ. Det. W4




Typ. Sec. W1



Typ. Sec. W2



Typ. Sec. W3



Typ. Sec. W4

کلیه بتنهای جدید

$F_g = 4000 \text{ kg/cm}^2$

$f'_c = 250 \text{ kg/cm}^2$

در محدوده المانهای مرزی فاصله آرماتورهای طولی حداکثر 20cm اجرا گردد.

جهت اجرای دیوارهای برشی در محل تیرهای در سقف تیرچه بلوک بطور مناسب مهار گردد و کلیه موارد ایمنی بطور کامل رعایت شود.